

# Izveštaj o ispitivanju

'Banja Komerc Bekament' DOO  
34304 Selo Banja, Arandelovac, Srbija

izjavljuje da je

proizvod

## Austrotherm Supra

Proizvođača: Austrotherm, Mirka Obradovića BB,  
14000 Valjevo, Srbija

Proizveden u fabrici: Banja Komerc Bekament DOO, Selo Banja  
34304 Arandelovac, Srbija

Vrsta: Fasadni malter na organskoj osnovi, vodorazredivi  
Namena: Tankoslojni fasadni dekorativni malter na organskoj  
osnovi za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih zidova

Gustina, g/dm <sup>3</sup> (BDS EN 1015-6)	1600
Koeficijent vodopropusnosti-W, kg/m <sup>2</sup> /h <sup>0,5</sup> (BDS EN 1062-3)	0,35 (W <sub>2</sub> )
Adhezija na podlogu, MPa (BDS EN 1542)	0,72
Paropropusnost-V, g/m <sup>2</sup> /d	46 (V <sub>2</sub> )
Termička provodljivost-λ <sub>10,0,35</sub> , W/m/K	0,67
Reakcija na vatru	Klasa B

Metode ispitivanja: EN 1015-6, EN 1062-3, EN 1542, EN ISO 7783-2, EN 1745 (Tabela A12).  
Proizvod podleže stalnoj internoj fabričkoj kontroli kvaliteta.

u Arandelovcu,  
26.06.2015.

Anja Stojkov  
Inženjer u službi Razvoja

